



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 404-02-61/2015-12/30

Датум: 28. мај 2015. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**  
**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**  
за јавну набавку радова у отвореном поступку  
- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду -  
редни број 17/2015

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 26. маја 2015. године у 12:24 часова:

**1. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Рушење и демонтажа, позиција 00-10 Демонтажа ентеријерских дрвених зидних облога заједно са носећом подконструкцијом: позиција се не може тражити паушално како стоји у Предмеру, већ се мора обрачунати у m<sup>2</sup>.

**1. Одговор Комисије:**

Цене дати паушално на основу обиласка и уз помоћ основа и табела које су постављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**2. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Рушење и демонтажа, позиција 00-11 Демонтажа портирница на улазима у објекат. Иако је извршен обилазак, потребне су димензије портирнице како бисмо прецизно одредили цену дате позиције.

**2. Одговор Комисије:**

Цене дати паушално на основу обиласка и уз помоћ основа и табела које су постављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**3. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Столарски радови, позиција 00-01 Поправка, китовање, фарбање и монтажа једнокрилних и двокрилних, пуних унутрашњих дрвених врата. У даљем тексту позиције стоји: Звучна заштита – врата морају бити I класе према стандарду SRPS U.J.6.201. извођач мора доказати атестом. Тражена звучна изолација се не може применити на овој позицији и врсти радова.

### **3. Одговор Комисије:**

За врата која се репарирају не треба наравно атест и др., али већина постојеће столарије ће бити замењена новом. Приближан проценат (с обзиром на то да се ради о инвестиционом одржавању и да ће стварне количине бити евидентирани кроз грађевинску књигу уз одобрење надзорног органа), ће бити 70% нове и 30% репарација.

### **4. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Терацерски радови, позиција 00-01 Обнова и репарација подних површина рађених од тераца. Да ли је овом позицијом обухваћено и степениште, јер није наведено у датим количинама?

### **4. Одговор Комисије:**

Обухваћено је.

### **5. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Молерско-фарбарски радови. Позиција 00-01 обухвата стругање старе боје са постојећих зидова и плафона, а у следећој позицији 00-02 је поново обухваћено стругање.

### **5. Одговор Комисије:**

У позицији 2 се мисли на евентуално додатно фино брушење у склопу предрањи (глетовање и сл.) за бојење.

### **6. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Молерско-фарбарски радови, позиција 00-06 – фарбање постојећих радијатора на свим етажама је тражено у коадима. Пошто је у обиласку утврђено да нису сви радијатори истог броја ребара, потребно је или разврстати радијаторе по броју ребара или све обрачунати по броју ребара.

### **6. Одговор Комисије:**

Формирати просечну цену (нпр. најскупљи=НАЈВЕЋИ РАДИЈАТОР + најјефтинији=НАЈМАЊИ РАДИЈАТОР подељено са 2).

### **7. Питање заинтересованог лица:**

Молимо за појашњење дела Подоплагачки радови, позиција 00-02 набавка, преслагање, стругање и лакирање постојећег храстовог паркета преко бетонске подлоге – Поставити паркет екстра класе. Молимо да дефинишете да ли се паркет преслаже, јер у том случају се не може поставити паркет екстра класе. Уколико се мења неки проценат постојећег паркета, онда он мора бити исти као постојећи паркет а не екстра класе. Димензије паркета су различите у зависности од просторије и спрата.

### **7. Одговор Комисије:**

Паркет се преслаже и додатни паркет се прилагођава врсти, димензијама и класи постојећег.

**Комисија за јавну набавку**

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.

**доставити:**

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења

**објавити на:**

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца