



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/35
Датум: 28. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25. маја 2018. године у 14.19 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 1.1 sheet-подополаг, позиција 12.6 у опису стоји да је обрачун м1, а у јединици мере стоји 11111,25 м2

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

1. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

2. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 3 sheet-споља, позиција 3.9 у опису стоји да је обрачун по м3 а у јединици мере и количине стоји 1,0 ком

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

2. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

3. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 3 sheet-унутра, позиција 2.7, у опису стоји да је обрачун по м, а у јединици мере и количине стоји 2 ком.

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

3. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

4. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 3 sheet-унутра, позиција 2.9 у опису стоји да је обрачун по ком у јединици мере стоји а у количини стоји 2м1.

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

4. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

5. Питање заинтересованог лица:

У измењеном предмеру 6.1 који сте објавили на порталу ЈН, али не и на свом сајту унете су јединичне цене

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

5. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун је доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

6. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 6.5 нису уписане јединице мере.

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

6. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

7. Питање заинтересованог лица:

У предмеру 9.1 sheet- спољно уређење, позиција 2.4 у опису стоји да је обрачун по м1 а у јединици мере и количине стоји 1,00 ком.

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 5.

7. Одговор Комисије:

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Захтеви за појашњење КД

1. Питање заинтересованог лица:

Обзиром на измене које ћете извршити и поступити у складу са ЗЈН чл.63 ст.5, да ли је потребно продужавати рокове банкарских гаранција и писама о намерама?

1. Одговор Комисије:

Све формулације у конкурсној документацији везане за рокове важења банкарских гаранција и писама о намерама су дати тако да ти рокови буду “одредиви” а не “одређени”. Ово из разлога што се из ове перспективе још увек не зна када ће тачно бити закључен уговор (када је у питању писмо о намерама и банкарска гаранција за добро извршење посла и повраћај авнасног плаћања), односно када ће тачно бити примопредаја зграде (када је у питању писмо о намерама и банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року).

Самим тим, померање рока за отварање понуда не утиче на те формулације. Довољно је да у тексту писма о намерама и тексту банкарских гаранција стоје формулације које су у конкурсној документацији, а то су...”са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока” и “са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока”.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да буде са роком важења најмање колико износи рок важења понуде.

2. Питање заинтересованог лица:

У Захтеву за пословни капацитет, тачка 9.1 као начин доказивања се тражи да се у понуди приложи Прва и последња страна окончане ситуације са збирном рекапитулацијом свих изведених радова. У случају паушалних уговора - „кључ у руке“ или плаћања по уговореној динамици, а не по количини изведених радова, често окончане ситуације не садрже наведене групе радова. Тражени подаци о врстама радова се могу видети у обрасцу бр. 8 - потврда референтног наручиоца. Молим Вас да потврдите да је прихватљиво доказати референцу на такав начин да сви подаци које тражите буду видљиви у неком од приложених докумената, јер не можемо утицати на то како је конципирана окончана ситуација за неки посао и која врста уговора је потписана.

Такође Вас молим да потврдите и да је достављање употребне дозволе прихватљиво уместо записника о прегледу и пријему изведених радова.

2. Одговор Комисије:

Наручилац остаје при доказима траженим у тачки 9.1 за Пословни капацитет. Ваш предлог није прихватљив.

Такође, није прихватљиво достављање употребне дозволе уместо записника о прегледу и пријему изведених радова.

3. Питање заинтересованог лица:

На порталу постоји измена предмера 1.1 која није постављена на вашем сајту. Молим Вас да потврдите да је важећа верзија са портала

3. Одговор Комисије:

Да.Окачена је измена и на сајту, само под називом архитектура.

4. Питање заинтересованог лица:

Увидом у пројектну документацију, датума 22.05.2018., и упоређењем са тендерском спецификацијом: тЦсх_245099_Конкурсна документација, уочено је да је наведени капацитет централе система дојаве пожара у оквиру предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и сигналних инсталација: 12 петљи, док је на блок шеми система дојаве пожара, приликом увида, уочено да је централа капацитета 18 петљи. Молимо Вас за разјашњење, централу дојаве пожара ког капацитета је потребно укључити у понуду?

4. Одговор Комисије:

Потребно је предвидети: „Централни уређај, микропроцесорски контролисан, потпуно редундантан, заснован на комуникацији са стандардним и интелигентним јављачима пожара и другим елементима, капацитета до 20 адресабилних петљи са максимално 127 јављача пожара или других адресабилних елемената по петљи.“
Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

5. Питање заинтересованог лица:

Увидом у пројектну документацију, датума 22.05.2018., и упоређењем са тендерском спецификацијом: тЦсх_245099_Конкурсна документација, уочено је да на шеми Видео-интерфонског система, постоје помоћни ормани РГ-Л1.1- РГЛ1.5, док исти нису наведени у оквиру предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и сигналних инсталација, молимо Вас за разјашњење, да ли је потребно у понуди укључити на шеми приказане ормане?

5. Одговор Комисије:

Наведени помоћни разводни ормани су у ствари Разводни ормани лифтова, те стога нису потребни посебни ормани него се опрема видео интерфона повезује са РО лифтова.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца