



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство правде

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

Број : 404-3/18-04

Датум : 12.03.2018.

Београд. Бачванска бр. 14

Предмет: Додатно објашњење везано за јавну набавку бр. 1/18

I

Окружни затвор у Београду је од заинтересованих лица, дана 09.03.2018. године примио захтев за додатне информације у вези набавке радова на адаптацији притворског блока 2.2

ПИТАЊЕ: (У ЦЕЛОСТИ)

1. У позиције радова Архитектура –зидарски радови 02-07: Која је просечна дебљина траженог брзосушећег цементног естриха, јер је обрачун за исти дат по м2?
2. У позицији радова Архитектура –изолаторски радови 03-03: Наводи се полиетиленска пена Теромосилент 52 дебљине 2 цм.Како се Теромосилент 52 производи у максималној дебљини од 1 цм да ли захтевате уградњу два слоја или само једног слоја?
3. У ПОЗИЦИЈИ РАДОВА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 05-01: Тражи се подна облога типа ПВЦ Таркет хомогени ИQ оптима или екв.Како се овај под производи у дебљини од само 2 мм молим вас да објасните /коригујете опис у наставку где наводите пвц топли под дебљине 3-4 мм и затим Укупна дебљина пода са равнајућим слојем је око 1 цм.
4. У позицији радова Санитарна опрема и глалантерија 04-01 тражи се набавка, транспорт и монтажа самосотрећих ВЦ шоља од керамике прве класе са назидним нискомонтажним водокотллићима моноблок .Да ли се тржи нискомонтажни водокотлић или моноблок)
5. У позицији радова Машина инсталације –демонтажни радови : Шта се дешава са демонтираним чланкастим радијаторима –да ли се поново монтирају или негде транспортују?
6. У позицији радова машинске инсталације –грађања 1 наводи се ливени чланкасти радијатори типа термик 2 зрењанин компчет са слепим чеповима , редукцијама , спојницама и дихтунзима.У ставку је урачунато формирање и монтажа батерија , демонтажа и поновна монтажа радијатора ради фарбанја –да и је позицијом предвиђена набавка ових радијатора од стране

понушача /извођача? – Како се наведени радијатори више не проузводе и не могу да се набаве нови који други су прихватљиви (алуминијумски, претходно демонтирани)'

7. У позицији радова Машинске инсталације –монтажни радови вентилације 3.2: Колико комада вентилатора се тражи?
8. У позицији радова систем видео надзора 2.1 Тражи се ипорука и монтажа два комада уређаја типа ип енкодер типа Дахуа Наведени уређај није ИП енкодер некога аналогно дигиталнидвр(дигитални видео снимач) Молим разјашњење да ли је потребно да уређај буде ип снимач или дигитални видео снимач пошто се ради о две различите технологије и преноса каблова који се користе за повезивање
9. У позицији радова систем видео назора 2.3 тражи се антивандал камера типа Дахуа која је ХВЦ камера и није компатибилна са називом ИП енкодер која се помиње у ставци 2.1 МОЛИМ разјашњење.? 6.8
10. На странама 8 и 9 конкурсне документације у делу финансиско обезбиђење уговора су наведени потребни рокови важности обавезујућих писама о намерама банке.Како се рокови односе на рокове касније потребних банкарских гаранција а из разлога што немају намеру да издају писма и намерама са роковима важности од 2-3 године молимо вас да наведете примерен рок важности за обавезујуће писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном року.Такође, имајући у виду да се у конкурсној документацији у делу гаранције за откањање грешака у гарантном року наводи : Банкарску гаранцију по основу овог писмада о намерама извођач предаје даном окончане ситуације на плаћање“ Не постоји никаква потреба да писмада о намерама за издавање ове гаранције има ди истека читавог гарантног рока.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1. Брзосушећи цементи естрих није констатне дебљине; просечна дебљина је од 5-6 цм а не мање од 3 цм.
2. Не захтева се уградња два слоја. Потребно је уградити полиетиленску пену „Термосилент“ стандардне дебљине, а према дебљини пене захтеваног производијача. Значи може 1 цм уколико производијач не производи пену од 2 цм.
3. Укупна дебљина са лепком и самоизливајућом масом за равнање је око 1цм а под је потребно да буде Гранит или одговарајуће а не, Оптима. Дебљина 2мм .
4. Тражи се назидни, нискомонтажни водокотлићи.
5. Демонтиране радијаторе је потребно сместити у магацински простор наручиоца. (удаљеност не већа од 100м)
6. Потребно је да буду ливени, није нужно да буду наведеног производијача .Било који производијач ливених радијатора (домаћи или страни) долази у обзир.
7. Нула комада вентилатора.

8. Потребно је да буде аналогно дигитални ДВР.
9. Камера типа Дахуа да буде компатибилна са аналогно дигиталним снимачем.
10. Рокови се тичу банкарских гаранција. Наравно да није потребно да писма о намерама буду са роковима који сте навели. Сврха писма о намерама да ће банка издати тражену банкарску гаранцију са роковима које је наручилац захтевао. Поменути рокови се односе на важност банкарских гаранција а не писма о намерама.

ПИТАЊА

У конкурсној документацији на страни 11 од 145 желимо да поставимо следећа питања Потребно је доставити доказ примерен облику радног ангажовања радника са којим се доказује кадровски капацитет. (У складу са Законом о раду) За запослене у радном односу, потребно је доставити последњи извод из електронске базе података **Пореске управе Р Србије** о плаћеним порезима и доприносима за наведене запослене и фотокопије личних лиценци за инжењере, извод из месеца који претходи месецу објављивања јавног позива.

У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману радника (фотокопију уговора.....).

Потребно је такође доставити и за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет **извод из централног регистра Образац МА образац или фотокопију обрасца МА** уколико се пријаве код понуђача не врше преко централног регистра запослених (електронски) а за запослене ван радног односа неки од доказа примерених ангажману радника: Уговор.....

Потребно је такође доставити и за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет извод из централног регистра образац МА образац или фотокопију обрасва МА уколико се пријаве код понуђача не врђе преко централног регистра запослених (електронски а за запослене ван радног односа неки од доказа примерених ангажману радника (уговор)

Питање 1 Извод из електронске базе податакасадржи податке закључно са 31.01.2018.године. Понуђач доказује да у тренутку подношења понуде испуњава условиз члана 75 и 76.За запослене на неодређено и одређено време у периоду до 01.02.2018.године до 15.03.2018.године као доказ Да ли је као доказ ангажмана траница довољно доставити за сваког од запослених са којим се доказује кадровски капацитет извод из централног регистра образац МА или фотокопију МА обрасца уколико се пријаве не врше преко централног регистра запослених а за запослене ван радног односа неки од доказа примерен ангажману радника Уговор?

Питање 2 Да ли у складу са одговором на претходно питање није потребно доставити доказ са којим се доказује кадровски капацитет у виду последњег извода из елкетронске базе података Пореске Управе Р Србије о плаћеним порезима и доприносима за наведне запослене из месеца који претходи месецу објављивања јавног позива.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА.

Питање 1 ДА

Питање 2 ДА. Није потребно достављати извод за такве запослене (од 01.02.2018-15-03.2018)



КОМИСИЈА