



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-33/2017-12/10
Датум: 18. април 2017. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- реконструкција и адаптација зграде Основног суда у Пријепољу -
редни број 13/2017

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. априла 2017. године у 15.01 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У позицији 1 Фасадерски радови, предвиђена је израда термичке фасаде од камене минералне вуне, типа FKD-S, min d=10cm, са изолационим плочама које се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементним лепком, а затим и механички причвршћују. Завршна обрада је акрилни малтер у тону постојеће фасаде. По правилима струке на парапропусну фасадну термоизолацију од минералне вуне као завршни слој се наноси такође парапропусни декоративни малтер (на силиконској бази или слично), што у овом опису није случај, јер је малтер на акрилној бази паранепропусан. Напомињемо да је фасадна термоизолација од минералне вуне доста скупља од стиропора (који има врло малу парапропусну моћ), тако да није сврсисходно на парапропусни слој вуне стављати завршни слој од акрилног малтера који није парапропустан. Да ли постоји могућност да се усклади термичка изолација са завршним слојем у смислу да се заједно раде парапропусни слојеви или слојеви који нису парапропусни?

1. Одговор Комисије:

Треба поступити по правилу струке и, уз евентуалне консултације са произвођачем, ускладити завршни слој са парапропусном изолацијом.

Комисија за јавну набавку

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца