



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-56/2016-12/14

Датум: 13. јун 2016. године

Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу -
редни број 16/2016

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10. јуна 2016. године у 13.42 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, Паркетарски радови, позиција 14.01 стоји: „Набавка и постављање подне облоге ламинат, дебљине 8,2mm, за најтежа оптерећења (класа 31), по избору пројектанта.“ Указујемо на то да пројектовани ламинат (ламинат који се не лепи) не постоји више на тржишту, и да је рад са њим био јако компликован.

1. Одговор Комисије:

Ламинат мора да буде за најтежа оптерећења, постављање по упутству произвођача.

2. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, позиција 3.10 шидел димњаци, дати по m² уместо по m¹.

2. Одговор Комисије:

У опису позиције је дат обрачун по m¹ и количина јесте по m¹. Ово је техничка грешка.

3. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуну радова, бетонски радови, позиција 4.01 стоји напомена да се извођач обавезује да изради пројекат обезбеђења темељне јаме са планом армирања. У јавној набавци не постоји извођење темељне јаме, а увидом у техничку документацију нисмо приметили да постоји обезбеђење темељне јаме.

3. Одговор Комисије:

И ово је техничка грешка. Не постоји потреба за обезбеђењем темељне јаме.

4. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуна радова, позиција 12.01 стоји да се камен поставља на лепак. Како је могуће да се камен лепи за вуну без икакве подконструкције?

4. Одговор Комисије:

У овој позицији потребно је преко фасаде од камене вуне поставити челичну „Шулц“ мрежу (окце 5x5cm), типловати је челичним типловима минималне дужине 25cm мин. 10ком/м², па тек онда приступити лепљењу камених штанглица. У цену улази и шулц мрежа са типловима.

5. Питање заинтересованог лица:

У Предмеру и предрачуна радова, за позицију 10.5 пулт и позицију 10.6 застакљивање фасадних парапета потребне су нам шеме, на основу описа из предмера не можемо дати цене.

5. Одговор Комисије:

У прилогу су шеме за пулт и за стаклене панеле.

6. Питање заинтересованог лица:

У шемама постоји алуминијум за који није послат предмер, па вас молимо да исти објавите како бисмо дали комплетну понуду.

6. Одговор Комисије:

У шеми столарије стоји поднаслов Шема спољашње браварије – рукохват, ознака Р2, а треба да стоји Шема унутрашње браварије – рукохват, та позиција је дата у позицији 10.02. У Шеми столарије стоји поднаслов Шема унутрашње браварије – противпожарна врата, ознака Па, а у предмеру је опис за метална врата поз. 9.07. Узети опис из шеме ббраварије, тј. за противпожарна врата.

7. Питање заинтересованог лица:

Увидом у техничку документацију примећено је да је кровна конструкција недовољно дефинисана за давање квалитетне понуде.

7. Одговор Комисије:

Кровна конструкција се изводи од АБ коленастих греда д=40x45cm, преко којих се постављају рогови, летва, контралетва и све остало по опису из поз. тесарских радова. Коленаста греда је дата у бетонским радовима.

Комисија за јавну набавку

- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца