



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-3/2018-12/34
Датум: 29. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

Допуна одговора број: 404-02-3/2018-12/34 од 28. мај 2018. године на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. маја 2018. године у 17.30 сати:

Телекомуникационе и сигналне инсталације

1. Питање заинтересованог лица:

У оквиру Предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и сигналних инсталација: тЦсх_245099_Конкурсна документација, 01- Структурно кабловски систем,

Пасивни део рачунарске мреже, у позицији 01-07 наведено је да патцх панел обухвата 24х модул RJ45 Цат 6, у позицији 01 -16 је за тип кабла наведен кабл Ф/ФТП 4х2хАВГ23 Цат 6а, док је у позицији 01-17 као преспојни кабл наведен ФТП преспојни кабл Цат 7. Молимо Вас за разјашњење која од наведених категорија треба да буде укључена у понуду?

1. Одговор Комисије:

У суштини највећа разлика је у цени између категорија. Нека буде пасивна опрема категорија 6а, док преспојни каблови остају категорија 7.

2. Питање заинтересованог лица:

У оквиру Предмера и предрачуна уз пројекат за извођење Телекомуникација и сигналних инсталација: тЦсх_245099_Конкурсна документација , 07- Систем видео надзора, у позицијама 7-12 и 7-13, специфицирани су свитцхеви- лауер 2, међутим, за исте нису специфицирани СФП модули. Молимо Вас за разјашњење да ли је потребно

да СФП модуле укључимо у цену позиција: 7-12 и 7-13 или ћемо добити допуњен предмер за наведену позицију?

2. Одговор Комисије:

*У позицији 07-12 пише: „Layer 2 + Stackable Gigabit Switch, poseduje 24 x 100 / 1000X SFP i 4 x SFP+ porta,
...“*

У позицији 07-13 пише: „Layer 2 Fast Ethernet POE switch, poseduje 24 x 10 / 100 /TX POE+ portova i 2 combo porta (10 / 100 / 1000T - 100 / 1000 SFP), ...“

Треба укључити у цену модуле СФП

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца