



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-3/2018-12/18
Датум: 18. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу -
редни број 13/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15. маја 2018. године у 16.19 сати:

1. Питање заинтересованог лица:

АГ Опрема, позиција 18-01/1 - полични покретни регали за архиву:

Прилог 1 - у опису позиције пише да је систем регала на ручни погон, односно, на електро погон. Који од ова 2 система покретања се примењују за ову позицију?

1. Одговор Комисије:

Систем регала је на електропогон.

2. Питање заинтересованог лица:

АГ Опрема, позиција 18-01/2 - фиксни регали за архиву:

Прилог 2 - у опису позиције пише да су покретни регали, односно, даље у наставку да су регали фиксни. Шта је тачно?

2. Одговор Комисије:

Регали су фиксни.

3. Питање заинтересованог лица:

АГ Опрема, позиција 18-02 - израда и уградња кухињских елемената:

Молимо Вас да нам на основу одговора Комисије за на ову тачку, доставите ревидоване предмере за опремање објекта (предлог је да се позиција изузме из обима радова).

3. Одговор Комисије:

Детаљи и цртежи уградних кухиња у оквиру позиције 18.02 ће се доставити након дефинисања комплетне технологије. Ради се о две кухиње које се налазе на 5. повученом спрату поред интерног ресторана, просторија 5.02/2, као и кухиња уз ресторан на 1 спрату, 1.81 кафе бар за посетиоце (Информативни цртеж ће бити доступан на Порталу јавних набавки и интренет страници наручиоца). Предвидети цену за набавку и уградњу по овој позицији у комплекту са белом техником (фрижидер, аспиратор, грејна плоча цена паушална).

4. Питање заинтересованог лица:

Предмер АГ радова. 05-00 Столарски радови. позицииа 05-09 - Набавка и израда дрвених клупа у притворским иединицама - Молимо Вас да нам доставите цртеже и детаље за ове клупе

4. Одговор Комисије:

Цртежи клупе ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интренет страници наручиоца.

5. Питање заинтересованог лица:

Пројекат спољнег уређења. 02-00 Браварски радови - Молимо вас да нам доставите цртеже и/или шеме за све специфициране позиције у браварским радовима - ограде, капије, клизне капије, пењалице

5. Одговор Комисије:

Цртежи су саставни део пројектне документације спољнег уређења број пројекта 2017U028-PZI-A06 кроз шеме партерног уређења лист бр. 07-01 до 07-19.

6. Питање заинтересованог лица:

Предмер АГ Радова. 17-00 Разни радови. позицииа 17-08 - Набавка и монтажа надоградних лавабоа у тоалетима - у опису п^зиције пише да се обрачун врши по комаду уграђене позиције а специфициран је обрачун по м1. Шта је тачно?

6. Одговор Комисије:

Позиција се односи на плочу за ношење и уградњу подградних лавабоа (vanity), и обрачун се врши по м1 уграђене позиције.

7. Питање заинтересованог лица:

Предмер - АГ радови - 03-00 Покривачки радови: Ред 90, Позиција 03-02 4/ Фали формула у ехцел фајлу. Молимо исправите.

7. Одговор Комисије:

Исправка формуле у ехел фајлу ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интренет страници наручиоца.

8. Питање заинтересованог лица:

Предмер - АГ радови - 08-00 Лимарски радови: Ред 79, Позиција 08-12 Фали јединица мере.Молим Вас да потврдите да је обрачун по комаду

8. Одговор Комисије:

Да.

9. Питање заинтересованог лица:

Предмер - АГ радови - 18-00 Опрема: Колона за упис цена је закључана. Молимо да нам доставите фајл са откључаном колоном.

9. Одговор Комисије:

Фајл са откључаном колоном ће бити доступни на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

10. Питање заинтересованог лица:

У случају да понуђач склапа уговор са подизвођачем за врсту радова за коју се користи нека од тражене опреме у захтеву 10.2 конкурсне документације, а коју подизвођач поседује, да ли понуђач осим уговора о подизвођењу мора са тим подизвођачем да склопи и уговор о најму поменуте опреме како би испунио услов из захтева 10.2?

10. Одговор Комисије:

Да.

Комисија за јавну набавку

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца